

군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 14)

시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
B-1	-	부지경계1	SARA-5100	10.18	240	2,443	0.000	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.13	240	2,432	0.000	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.15	240	2,437	0.000	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.14	240	2,433	0.001	기준치이하
B-5	5층/우측복도	위생설비입구1	SARA-5100	10.16	40	407	0.000	기준치이하
B-6	5층/교육복지실 (건물 외부 부지)	음압기배출구1	SARA-5100	10.14	40	406	0.006	기준치이하
B-7	5층/복도	폐기물반출구1	SARA-5100	10.17	40	407	0.002	기준치이하
B-8	B동 복도	작업장주변	SARA-5100	10.16	120	1,219	0.001	기준치이하
B-9	4층/우측계단실	위생설비입구2	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하
B-10	4층/별빛반 (건물 외부 부지)	음압기배출구2	SARA-5100	10.16	40	407	0.004	기준치이하
B-11	4층/우측복도	폐기물반출구2	SARA-5100	10.14	40	406	0.002	기준치이하
B-12	5층/자료실	폐기물보관1	SARA-5100	10.13	40	405	0.001	기준치이하
B-13	5층/자료실	폐기물보관2	SARA-5100	10.11	40	404	0.001	기준치이하
B-14	3층/우측계단실	위생설비입구3	SARA-5100	10.17	40	407	0.000	기준치이하
B-15	3층/돌봄교실2반 (건물 외부 부지)	음압기배출구3	SARA-5100	10.14	40	406	0.004	기준치이하
B-16	4층/서버실	폐기물보관3	SARA-5100	10.18	40	407	0.001	기준치이하
B-17	4층/서버실	폐기물보관4	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하
B-18	3층/복도	폐기물반출구3	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하
B-19	3층/서고실	폐기물보관5	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하
B-20	3층/서고실	폐기물보관6	SARA-5100	10.14	40	406	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면 환 경



군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 15)

시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
					(분)			
B-1	-	부지경계1	SARA-5100	10.14	240	2,435	0.001	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.16	240	2,438	0.001	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.19	240	2,446	0.001	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.14	240	2,433	0.002	기준치이하
B-5	B동 복도	작업장주변	SARA-5100	10.18	120	1,221	0.000	기준치이하
B-6	5층 중앙계단	위생설비입구1	SARA-5100	10.14	40	406	0.007	기준치이하
B-7	옥상층 계단실 (건물 외부 부지)	음압기배출구1	SARA-5100	10.16	40	406	0.003	기준치이하
B-8	5층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구2	SARA-5100	10.17	40	407	0.005	기준치이하
B-9	5층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구3	SARA-5100	10.16	40	406	0.003	기준치이하
B-10	2층 우측계단실	위생설비입구1	SARA-5100	10.16	40	407	0.006	기준치이하
B-11	2층/돌봄교실1반 (건물 외부 부지)	음압기배출구4	SARA-5100	10.14	40	406	0.005	기준치이하
B-12	2층/우측복도	폐기물반출구1	SARA-5100	10.13	40	405	0.002	기준치이하
B-13	3층/돌봄교실2반	폐기물보관1	SARA-5100	10.14	40	405	0.004	기준치이하
B-14	3층/돌봄교실2반	폐기물보관2	SARA-5100	10.17	40	407	0.001	기준치이하
B-15	4층/별빛반	폐기물보관3	SARA-5100	10.18	40	407	0.008	기준치이하
B-16	4층/별빛반	폐기물보관4	SARA-5100	10.13	40	405	0.002	기준치이하
B-17	5층/교육복지실	폐기물보관5	SARA-5100	10.13	40	405	0.001	기준치이하
B-18	5층/교육복지실	폐기물보관6	SARA-5100	10.18	40	407	0.001	기준치이하
B-19	2층/우측복도	폐기물보관7	SARA-5100	10.15	40	406	0.004	기준치이하
B-20	2층/우측복도	폐기물보관8	SARA-5100	10.18	40	407	0.002	기준치이하
B-21	5층/우측계단실	폐기물반출구2	SARA-5100	10.17	40	407	0.006	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면 환 경



군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 16)

시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
					(분)			
B-1	-	부지경계1	SARA-5100	10.14	240	2,434	0.002	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.14	240	2,434	0.002	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.17	240	2,441	0.001	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.15	240	2,436	0.001	기준치이하
B-5	B동 복도	작업장주변	SARA-5100	10.13	120	1,216	0.001	기준치이하
B-6	4층 우측계단실	위생설비입구1	SARA-5100	10.13	40	405	0.004	기준치이하
B-7	4층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구1	SARA-5100	10.14	40	405	0.005	기준치이하
B-8	4층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구2	SARA-5100	10.16	40	406	0.006	기준치이하
B-9	4층/우측계단실	폐기물반출구1	SARA-5100	10.16	40	406	0.004	기준치이하
B-10	3층 우측계단실	위생설비입구2	SARA-5100	10.13	40	405	0.006	기준치이하
B-11	3층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구3	SARA-5100	10.16	40	406	0.008	기준치이하
B-12	3층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구4	SARA-5100	10.18	40	407	0.008	기준치이하
B-13	5층/교육복지실	폐기물보관1	SARA-5100	10.14	40	406	0.002	기준치이하
B-14	5층/교육복지실	폐기물보관2	SARA-5100	10.16	40	406	0.004	기준치이하
B-15	4층/별빛반	폐기물보관3	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하
B-16	4층/별빛반	폐기물보관4	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하
B-17	2층/돌봄교실1반	폐기물보관5	SARA-5100	10.16	40	407	0.002	기준치이하
B-18	2층/돌봄교실1반	폐기물보관6	SARA-5100	10.17	40	407	0.001	기준치이하
B-19	3층/우측계단실	폐기물반출구2	SARA-5100	10.16	40	406	0.002	기준치이하
B-20	3층/돌봄교실2반	폐기물보관7	SARA-5100	10.16	40	406	0.004	기준치이하
B-21	3층/돌봄교실2반	폐기물보관8	SARA-5100	10.14	40	405	0.004	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면 환 경



군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 17)

시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간 (분)	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
B-1	-	부지경계1	SARA-5100	10.15	240	2,437	0.002	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.12	240	2,428	0.001	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.15	240	2,436	0.001	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.13	240	2,431	0.002	기준치이하
B-5	B동 복도	작업장주변	SARA-5100	10.13	120	1,216	0.001	기준치이하
B-6	2층 계단실1	위생설비입구1	SARA-5100	10.12	40	405	0.002	기준치이하
B-7	2층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구1	SARA-5100	10.16	40	406	0.006	기준치이하
B-8	2층 복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구2	SARA-5100	10.16	40	406	0.008	기준치이하
B-9	2층 샘터반 (건물 외부 부지)	음압기배출구3	SARA-5100	10.14	40	405	0.007	기준치이하
B-10	5층 교육복지실	폐기물보관1	SARA-5100	10.14	40	405	0.003	기준치이하
B-11	5층 교육복지실	폐기물보관2	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하
B-12	4층 별빛반	폐기물보관3	SARA-5100	10.13	40	405	0.002	기준치이하
B-13	4층 별빛반	폐기물보관4	SARA-5100	10.14	40	405	0.004	기준치이하
B-14	2층/교무실 (건물 외부 부지)	음압기배출구4	SARA-5100	10.15	40	406	0.007	기준치이하
B-15	2층/1-1실 (건물 외부 부지)	음압기배출구5	SARA-5100	10.15	40	406	0.008	기준치이하
B-16	3층 돌봄교실	폐기물보관5	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하
B-17	3층 돌봄교실	폐기물보관6	SARA-5100	10.15	40	406	0.003	기준치이하
B-18	1층 우측복도	위생설비입구2	SARA-5100	10.16	40	407	0.002	기준치이하
B-19	1층 유치원	음압기배출구6	SARA-5100	10.11	40	405	0.007	기준치이하
B-20	2층 우측복도	폐기물반출구1	SARA-5100	10.17	40	407	0.005	기준치이하
B-21	1층 계단실	폐기물반출구2	SARA-5100	10.11	40	405	0.004	기준치이하
B-22	2층 돌봄교실	폐기물보관7	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하
B-23	2층 돌봄교실	폐기물보관8	SARA-5100	10.16	40	406	0.002	기준치이하
B-24	1층 복도	폐기물보관9	SARA-5100	10.17	40	407	0.001	기준치이하
B-25	1층 복도	폐기물보관10	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면 환 경



군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 18)

시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
					(분)			
B-1	-	부지경계1	SARA-5100	10.14	240	2,434	0.002	기준치이하
B-2		부지경계2	SARA-5100	10.16	240	2,438	0.001	기준치이하
B-3		부지경계3	SARA-5100	10.16	240	2,439	0.001	기준치이하
B-4		부지경계4	SARA-5100	10.18	240	2,443	0.001	기준치이하
B-5	B동 복도	작업장주변	SARA-5100	10.16	120	1,219	0.002	기준치이하
B-6	1층 우측복도	위생설비입구	SARA-5100	10.17	40	407	0.001	기준치이하
B-7	1층/도서실 (건물 외부 부지)	음압기배출구1	SARA-5100	10.15	40	406	0.005	기준치이하
B-8	1층/행정실 (건물 외부 부지)	음압기배출구2	SARA-5100	10.16	40	406	0.007	기준치이하
B-9	1층/복도 (건물 외부 부지)	음압기배출구3	SARA-5100	10.16	40	406	0.009	기준치이하
B-10	1층/방송실 (건물 외부 부지)	음압기배출구4	SARA-5100	10.17	40	407	0.008	기준치이하
B-11	5층 교육복지실	폐기물보관1	SARA-5100	10.12	40	405	0.002	기준치이하
B-12	5층 교육복지실	폐기물보관2	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하
B-13	4층 별빛반	폐기물보관3	SARA-5100	10.18	40	407	0.001	기준치이하
B-14	4층 별빛반	폐기물보관4	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하
B-15	1층 우측복도	폐기물반출구	SARA-5100	10.13	40	405	0.004	기준치이하
B-16	2층 돌봄교실	폐기물보관5	SARA-5100	10.14	40	406	0.003	기준치이하
B-17	2층 돌봄교실	폐기물보관6	SARA-5100	10.15	40	406	0.002	기준치이하
B-18	1층 유치원	폐기물보관7	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하
B-19	1층 유치원	폐기물보관8	SARA-5100	10.17	40	407	0.002	기준치이하
B-20	3층 돌봄교실	폐기물보관9	SARA-5100	10.14	40	406	0.004	기준치이하
B-21	3층 돌봄교실	폐기물보관10	SARA-5100	10.14	40	406	0.002	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면 환 경



군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 19)


시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
					(분)			
B-1	운동장	폐기물반출구	SARA-5100	10.15	40	406	0.003	기준치이하
B-2		폐기물보관1	SARA-5100	10.14	40	406	0.001	기준치이하
B-3		폐기물보관2	SARA-5100	10.15	40	406	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면 환 경



군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 20)

시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
					(분)			
B-1	운동장	폐기물보관1	SARA-5100	10.16	40	407	0.001	기준치이하
B-2		폐기물보관2	SARA-5100	10.14	40	406	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면



군자초등학교 석면비산측정 결과 (측정일 : 2022. 01. 21)

시료 번호	위치	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정시간	총 유량 (ℓ)	측정결과 (f/cc)	검출석면
					(분)			
B-1	운동장	폐기물반출구	SARA-5100	10.16	40	406	0.002	기준치이하
B-2		폐기물보관1	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하
B-3		폐기물보관2	SARA-5100	10.16	40	406	0.001	기준치이하

※ 참 고

- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

분석 연구원 : Nguyen Van Nga

(주) 하 늘 석 면 환 경

