

화재예방 점검표 (소방, 전기, 가스)

기관명	군자초등학교			점검일	2020. 3. 18.			
점검자	소속	군자초등학교	성명	이 형 진	소속	아진전기기술(주)	성명	지 효 근
	소속	대흥파이프렌드(주)	성명	권 영 록	소속	성우엘이베이터	성명	유 영 석
	소속	한국가스안전공사	성명	신 철 수				
구분	점검항목	점검결과		조치내용				
		양호	불량					
자동화재 탐지설비	1. 수신반 상태확인(정상 작동, 장애물 여부)	○						
	2. 감지기 정상설치 및 작동 여부	○						
소 화 기	3. 소화기 압력게이지 정상 여부	○						
	4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부	○						
옥내소화전	5. 소화전 상부 기동 표시등 및 사용설명서, 사용요령 표지 등 관리상태 여부	○						
	6. 밸브와 호수가 연결되어 사용이 용이하도록 정리 상태가 양호한지 여부	○						
	7. 소화전함 내·외부 장애물 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지 여부	○						
스프링클러	8. 스프링클러 배관 및 헤드의 누수여부	○						
	9. 제어밸브의 개폐상태 여부	○						
	10. 헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치 여부	○						
피난유도등 (유도표지)	11. 유도등 및 유도표지 주위에 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부	○						
	12. 유도등 및 유도표지의 파손, 변형, 탈락 여부 및 점등 여부	○						
소화용수설비	13. 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장 여부	○						
방 화 문 (방화셔터)	14. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부	○						
	15. 방화문 도어클로저 정상작동 여부	○						
피난탈출구 (비상구)	16. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부	○						
	17. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부	○						
소방펌프	18. 소방펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 정상작동 여부	○						
소방차진입로	19. 소방차 진입로 확보 및 장애물 여부	○						
전기시설	20. 수변전실 각종 전기 기기 정상작동 여부	○						
	21. 문어발식 배선 사용 여부	○						
	22. KC규정에 적합한 열선 설치와 정상 작동 여부	○						
	23. 급식실 전기시설의 파손, 변형 또는 노후 여부	○						
가스시설	24. 배관 호스의 연결부 가스 누설 여부	○						
	25. 가스 사용 시 주의사항 등 부착 여부	○						
	26. 용기, 배관, 밸브, 호스, 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부	○						
기타	27. 학교시설물 공사현장 화재취약 요인 등	○		해당없음				